



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง
เรื่อง ข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลาง
และการคำนวณราคาากลาง
ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางตามแบบตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทางเดียวกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคาากลางและการคำนวณราคาากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

(นายตู่ย์ ปลื้มรัมย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง



บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

กองมาตรฐานงบประมาณ 1
สำนักงบประมาณ
มกราคม 2561

| ลำดับ ที่ | ประเภท/รายการ | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (บาท) | หมายเหตุ | คุณลักษณะเฉพาะ สังเขป (หน้า) |
|--------------|--|----------|---|---|------------------------------------|
| 10.5 | เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม | เครื่อง | | | |
| | 10.5.1 แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก | | 12,000 | | 77 |
| | 10.5.2 แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก | | 18,000 | | 77 |
| 10.6 | เครื่องบันทึกเงินสด | เครื่อง | 25,000 | | 77 |
| 10.7 | เครื่องนับธนบัตร | เครื่อง | | | |
| | 10.7.1 แบบตั้งโต๊ะ | | 53,000 | | 78 |
| | 10.7.2 แบบตั้งพื้น | | 75,000 | | 78 |
| 10.8 | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน | เครื่อง | | ราคารวมค่าติดตั้ง | |
| | 10.8.1 ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) | | | | |
| | - ขนาด 13,000 บีทียู | | 23,000 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 15,000 บีทียู | | 25,900 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 18,000 บีทียู | | 28,600 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 20,000 บีทียู | | 30,600 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 24,000 บีทียู | | 32,400 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 26,000 บีทียู | | 36,200 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 30,000 บีทียู | | 40,200 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 32,000 บีทียู | | 42,300 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 36,000 บีทียู | | 47,000 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 40,000 บีทียู | | 51,200 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 44,000 บีทียู | | 53,300 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 48,000 บีทียู | | 55,900 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 50,000 บีทียู | | 57,000 | ขนาดสูงกว่า 60,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน | 78 - 79 |
| | 10.8.2 ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) | | | | |
| | - ขนาด 12,000 บีทียู | | 17,000 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 15,000 บีทียู | | 20,000 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 18,000 บีทียู | | 21,000 | | 78 - 79 |
| | - ขนาด 24,000 บีทียู | | 28,000 | ขนาดสูงกว่า 26,000 บีทียู เป็นรายการนอกมาตรฐาน | 78 - 79 |

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป

| ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะสังเขป |
|---------------------------------|--|
| 10.7 เครื่องนับธนบัตร | <ol style="list-style-type: none"> 1) เป็นชนิดตั้งโต๊ะหรือตั้งพื้น 2) เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| 10.8 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน | <ol style="list-style-type: none"> 1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า บีทียู 2) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง 3) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 4) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน 5) เครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศ เช่น แผ่นฟอกอากาศ ตะแกรงไฟฟ้า (Electric grids) หรือเครื่องผลิตประจุไฟฟ้า (Ionizer) เป็นต้น สามารถดักจับอนุภาค ฝุ่นละออง และอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดได้ <ul style="list-style-type: none"> - ชนิดตั้งพื้นหรือแขวน - ชนิดติดผนัง <p>สำหรับชนิดตั้งพื้น เป็นเครื่องปรับอากาศที่ไม่มีระบบฟอกอากาศ</p> 6) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์ 7) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ 3) ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2539 (ครั้งที่ 57) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2539 เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยให้พิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (EER) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคา โดยใช้หลักการเปรียบเทียบคุณสมบัติ คือ <ul style="list-style-type: none"> - ถ้าจำนวนบีทียูเท่ากัน ให้พิจารณาเปรียบเทียบจำนวนวัตต์ที่น้อยกว่า - ถ้าจำนวนบีทียูไม่เท่ากัน ให้นำจำนวนบีทียูหารด้วยจำนวนวัตต์ (บีทียูต่อวัตต์) ผลที่ได้คือค่า EER ถ้าค่าของ EER สูง ถือว่าเครื่องปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูง สามารถประหยัดพลังงานได้ดีกว่า 8) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ <ol style="list-style-type: none"> (1) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ 1 ตัว <p>ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไม่เกิน 15 เมตร</p> |

| ชื่อครุภัณฑ์ | คุณลักษณะเฉพาะสังเขป |
|---|--|
| 10.9 เครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน | <p>9) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)</p> <p>(1) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 4,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 40,000 บีทียู 5,500 บาท</p> <p>(2) ชนิดตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่ต่ำกว่า 33,000 บีทียู 5,000 บาท ขนาดไม่ต่ำกว่า 42,000 บีทียู 6,000 บาท</p> <p>(3) ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท</p> <p>1) ทำงานด้วยระบบ Electrostatic ประกอบด้วย</p> <p>(1) แผ่นกรองอนุภาคฝุ่นละอองระบบ Electronic Collecting Cell</p> <p>(2) สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้</p> <p>(3) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและรับรองประสิทธิภาพการฟอกอากาศได้ไม่น้อยกว่า 90% จากสถาบันที่ได้มาตรฐานในประเทศ หรือมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>(4) แบบฝังใต้ฝ้าเพดาน : อัตราการหมุนเวียนของอากาศไม่ต่ำกว่า 500 ซีเอฟเอ็ม และ 1,000 ซีเอฟเอ็ม</p> <p>(5) ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง</p> |
| 10.10 เครื่องดูดฝุ่น | <p>1) สามารถดูดฝุ่นและน้ำ</p> <p>2) เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์</p> |
| 10.11 เครื่องขัดพื้น | <p>1) มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว</p> <p>2) ใช้ไฟฟ้า</p> <p>3) ราคาพร้อมอุปกรณ์</p> |
| 10.12 ถังน้ำ | <p>10.12.1 แบบไฟเบอร์กลาส</p> <p>1) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่จุน้ำได้ไม่น้อยกว่า</p> <p>2) คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม</p> <p>3) ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง</p> |

การเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง
(การซื้อ การจ้าง การเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยน)

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ เครื่อง เพื่อติดตั้งภายในหน่วยงานกองคลัง / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๔.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู

ความต้องการ

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓ ชุด สำหรับใช้ติดตั้งใน
หน่วยงานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะแกโพรง

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู
๒. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕
๓. ต้องเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
๔. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีระบบฟอกอากาศสามารถกำจัดอนุภาคฝุ่นละออง และสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

การติดตั้ง

๑. ประกอบด้วยสวิทช์ ๑ ตัว
๒. ติดตั้งตามมาตรฐานที่ระบุไว้ในคู่มือการติดตั้ง
๓. ท่อทองแดงหุ้มฉนวนไปกลับส่วนที่เกินจากมาตรฐานราคาการติดตั้งเมตร

เงื่อนไขพิเศษ

๑. รับประกันคุณภาพ ๑ ปี
๒. รับประกันคอมเพรสเซอร์ ๕ ปี
๓. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย